

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.OC04.00272

0000337

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Абрадокс". Адрес: 127081, РОССИЯ, город Москва, улица Чермянская, дом 3, строение 2, помещение 3. ОГРН: 1107746275900. Телефон/Факс: 74959213305 / 74959213305

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

"Industrial Valves Limited". Адрес: КИТАЙ, 1, Waterloo Road, Hong Kong, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335. Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru. Аттестат № РОСС RU.31588.04ОЦНО.OC04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

В соответствии с приложением бланк № 0000147.

Код ОК 28.14.13

Код ТН ВЭД России
8481

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-09/02/18, 001/B-09/02/18, 001/C-09/02/18, 001/D-09/02/18 от 09.02.2018 года, выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Серийный выпуск в соответствии с производственными стандартами и по спецификациям изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2018 по 08.02.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Батиюков А.Ю.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Дворянкин Л.В.

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС04.00272
(номер сертификата соответствия)

0000147

(учетный номер бланка)

Задвижки клиновые торговой марки «ABRA» серии "A" DN 40-900 PN 10, PN 16 с электроприводом и ручным управлением
Затворы поворотные дисковые торговой марки «ABRA» серии "BUV" DN 32-1200 PN 10-16 с электроприводом и ручным управлением
Клананы обратные торговой марки «ABRA» серии "D" DN 15-1200 PN 16-40
Краны шаровые торговой марки «ABRA» серии "BV" DN 8-400 PN 16-40 с электроприводом и ручным управлением



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Батюков А.Ю.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Дворянкин Л.В.