

Паспорт № 50 лайт/_____**Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»**для полимерных труб наружным диаметром не более 50 мм
ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

отгруженные _____

« _____ » _____ 20 г. в количестве _____ шт масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____ 20 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| Наименование показателя | Норма по ТУ 5285-001-9245064-2011 | Фактически по анализу |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Наружный диаметр, мм | 65,0 ± 3,0 | соответствует |
| Внутренний диаметр, мм | 50,0 ± 3,0 | соответствует |
| Высота муфты без проушин, мм | 50,0 | соответствует |
| Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм | 4,0 ± 1,0 | соответствует |
| Вес муфты в сборе, гр. | 80,0 ± 10 | соответствует |
| Коэффициент вспучивания, не менее % | 900 | соответствует |
| Предел огнестойкости EI, мин | 180 | соответствует |
| Объемная масса, кг/м ³ | 1500 | соответствует |
| Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин | 10 | соответствует |

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-9245064-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует **ГОСТ Р 53306-2009**
Сертификат соответствия № С-RU.АЮ64.В.00803,
выдан «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»
Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.



Начальник ОТК _____ / Шаталин С. А.

М.П.